



ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมป่าไม้มีความประสงค์จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

กรมป่าไม้ขอแจ้งว่าผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท กุล เทค จำกัด ที่อยู่เลขที่ ๗๔/๑๐๙
ม.๕ ซ.ท่าอิฐ ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ให้บริการจัดจ้าง
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศพร้อมทำความสะอาด โดยเสนอราคาเป็น
เงินทั้งสิ้น ๙,๒๐๒.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยสองบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ทั้งนี้กำหนดเซ็นสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.forest.go.th/check_wood หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒ ต่อ ๕๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร)
ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้


ขอบเขตของงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุ	เลขครุภัณฑ์
๑	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 24,000 บีทียู/ชม. หมายเลขเครื่อง 401HAHY10017 ใช้ประจำที่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (ห้องประชุม)	ปม.57-041-01-0140-021
	- โบลเวอร์	
	- ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าคอนโทรล	
	- ตรวจเช็คระบบแรงดันไฟฟ้า+กระแสไฟ	
	- ตรวจเช็คน้ำยาต้าน LOW	
	- ตรวจเช็คน้ำยาต้าน HIGH	
	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	
๒	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. หมายเลขเครื่อง 405HAKA00029 ใช้ประจำที่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (ประตูทางเข้าสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที)	ปม.57-041-01-0140-022
	- เติมน้ำยา R-22 เต็มระบบ	
	- ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าคอนโทรล	
	- ตรวจเช็คระบบแรงดันไฟฟ้า+กระแสไฟ	
	- ตรวจเช็คน้ำยาต้าน LOW	
	- ตรวจเช็คน้ำยาต้าน HIGH	
	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	
๓	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. หมายเลขเครื่อง 405HAAL00032 ใช้ประจำที่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (โต๊ะผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที) อาการเครื่องไม่ทำงาน	ปม.57-041-01-0140-023
	- มอเตอร์คอมส์ร้อน	
	- คาปาซิเตอร์รัน 40 ไมโคร	
	- ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าคอนโทรล	
	- ตรวจเช็คระบบแรงดันไฟฟ้า+กระแสไฟ	
	- ตรวจเช็คน้ำยาต้าน LOW	
	- ตรวจเช็คน้ำยาต้าน HIGH	
	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	

gRode

๔	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. หมายเลขเครื่อง 405HAUJ00030 ใช้ประจำที่ส่วนมาตรฐานการรับรองห้อง ผอ.บุญสุธีชัย	ปม.57-041-01-0140-024
	- เติมน้ำยา R-22 เติมระบบ	
	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าคอนโทรล	
	- ตรวจสอบระบบแรงดันไฟฟ้า+กระแสไฟ	
	- ตรวจสอบน้ำยาต่ำ LOW	
	- ตรวจสอบน้ำยาต่ำ HIGH	
	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	
๕	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. หมายเลขเครื่อง 405HANK00031 ใช้ประจำที่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (โต๊ะเจ้าหน้าที่)	ปม.57-041-01-0140-025
	- มอเตอร์บานสวิง	
	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าคอนโทรล	
	- ตรวจสอบระบบแรงดันไฟฟ้า+กระแสไฟ	
	- ตรวจสอบน้ำยาต่ำ LOW	
	- ตรวจสอบน้ำยาต่ำ HIGH	
	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	
		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ. สำนักบริหารโครงการป่าไม้ กรมป่าไม้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑...จำนวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)...๒๕... เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๒๐๒ บาท. (เก้าพันสองร้อยสองบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
อ้างอิงจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยอ้างอิงจากใบเสนอราคาบริษัท กุล เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ ๗๔/๑๐๙ หมู่ ๕
ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายบุญสุรีย์ จีระวงศ์พานิช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
 - ๕.๒ นายกฤตศิลป์ แยมมูล นักวิชาการป่าไม้ กรรมการ บุญกมล
 - ๕.๓ นางรุจิรา อักษรศิริ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการและเลขานุการ 